



المجلس المحلي بئر المكسور-المكمان

מועצה מקומית ביר אלמכסור-אלמקמאן

מכרז פומבי 07/2020 לאספקה ולהתקנה של מתקני שילוט עירוניים מסוגים שונים בתחומי המועצה –

מענה לשאלות הבהרה

תאריך: 19/8/2020

הודעה על דחיית מועד הגשת ההצעות במכרז פומבי 07/2020

את ההצעה, בצירוף כל המסמכים (הנספחים) הרלוונטיים הנדרשים, יש להגיש במעטפה סגורה ועליה יהיה כתוב "מכרז פומבי מס' 7/2020 - פניה לקבלת הצעות לאספקה ולהתקנה של מתקני שילוט עירוניים מסוגים שונים במועצה מקומית ביר אל מכסור", את המעטפה יש להחתים בחותמת נתקבל תוך ציון תאריך ושעה ולהניחה בתיבת המכרזים הנמצאת במזכירות המועצה במשרדי המועצה וזאת לא יאוחר מיום ראשון י' אלול תש"פ 30/8/2020, שעה 14:00.

מספר שאלה	שאלה	תשובת הרשות
1	האם יש אומדן כספי לפרויקט	כן. האומדן לא לפרסום
2	האם יש תקציב סגור עבור הפרויקט	כן
3	האם המועצה תספק אישורי חפירה	לא. הקבלן המבצע ידאג לאישור חפירה

עמוד 1 מתוך 4



מועצה מקומית ביר אלמכסור-אלמקמאן

المجلس المحلي بـير المكسور-المكمان

מספר שאלה	שאלה	תשובת הרשות
4	עמוד 22 סעיף 10.2.3 - שיטת החישוב לא ברורה. נראה כאילו מדובר במכרז הנחה ממחיר.	ההצעות תבחנה הן בהתייחס לקריטריון המחיר והן בהתייחס לקריטריון האיכות. לגבי המחיר, ההצעות תבחנה ביחס להצעה הנמוכה ביותר שתתקבל. כך שבקריטריון המחיר, ההצעה הנמוכה ביותר תקבל את מלוא הניקוד. ככל שההצעה תהיה גבוה יותר ביחס להצעה הנמוכה ביותר, ההצעה תקבל ניקוד נמוך ביותר.
5	האם הביצוע על פי התמונות בחוברת או שיש לבצע עיצוב שונה באחריות הקבלן הזוכה.	הרשות מעוניינת בשלטים בדגמים המוצגים בחוברת המכרז. ייתכנו שינויים בנוגע לצבעים ו/או לפונט
6	האם התאורה סולארית או מהזנת חשמל. שטח השילוט להארה גדול יחסית ותאורה סולארית תהיה יקרה מאוד.	הזנת חשמל
7	האם תוכלו לנקוב בסכום קבוע לערבות המכרז במקום 5%.	20,000 ₪
8	עמוד 41 סעיף 6 - אבקש הסבר לנדרש בסעיף.	יש לציין בהצעה את המידות של כל שלט מכל דגם שיסופק לרשות כולל ציון החומרים ועוד הכל כמפורט במסמכי המכרז (ראה מפרט טכני)
9	עמוד 79 סעיף 2.5 - לא כדאי שקבלן השילוט יהיה אחראי על הכיתוב וההגהות בשלוש שפות. משימה זו צריכה להתבצע ע"י המזמין.	עם תחילת ההתקשרות, המזמין ימסור לקבלן המבצע רשימה של שמות הרחובות עם תעתיק לעברית וערבית. בנוסף, המזמין ימסור לקבלן המבצע את נוסח הכיתוב לכל שלט הכוונה ולכל שלט של מוסד ציבור. המזמין יבצע בדיקה והגהה לכל שלט שיוקן/יסופק לרשות. המבצע יידרש לתקן כל שלט שיימצא בו טעות בכיתוב.



المجلس المحلي بئر المكسور-المكمان

מועצה מקומית ביר אלמכסור-אלמקמאן

מספר שאלה	שאלה	תשובת הרשות
10	א.ט. ג - כמה הכוונות בממוצע לכל שלט או לחלופין מה גודלו	מצורפים קבצים עם תצלום אוויר של הרשות כולל סימון של מיקום השלטים ומספר השלטים בכל עמוד. יודגש ויובהר בזאת, מיקום השלטים ומספר השלטים בכל עמוד אינו סופי. בסמכות הרשות ועל פי שיקול דעתי לשנות את מיקום השלטים ומספר השלטים בכל עמוד.
11	א.ט. ד - אין מפרט או צילום לייחוס	שלט מוסד ציבורי יהיה במידות: אורך 70 ס"מ, גובה 50 ס"מ השלט יהיה מזכוכית מחוסמת, שקופה, בעובי 10 ס"מ, פינות ודפנות מוקצעות פנל הזכוכית יותקן באמצעות 4 ברגים, מרוחק מהקיר באמצעות ספייסרים בעומק 2 ס"מ, כיסוי הברגים על ידי "כובע" עגול שטוח מאלומיניום גרפיקה בהדפסה אחורית על גבי הזכוכית. הדפסת משי או קרמית או דיגיטלית בצבע עם עמידות בתנאי חוץ
12	א.ט. ה - אין מפרט או צילום לייחוס	מפת היישוב תוצג בשלט הכוונה מואר
13	מה הן המידות של שלט רחוב	• עמוד שלט רחוב יהיה פרופיל RHS במידות 150*150*4 mm • גובה העמוד 270 ס"מ מעל פני הקרקע. לגובה העמוד יש להוסיף את האורך הנדרש לביצוע הביסוס בתוך הקרקע • לכל עמוד תהיה פלטת עיגון כולל תמיכות לחיזוק בארבע דפנות. גודל ועובי פלטת העיגון יהיה על פי המלצת קונסטרוקטור כך שהעמוד יעמוד בעומסים הנדרשים • שלט שם הרחוב יהיה במידות: אורך 66 ס"מ, גובה 38 ס"מ

עמוד 3 מתוך 4



المجلس المحلي بئرالمكسور-المكمان

מועצה מקומית ביר אלמכסור-אלמקמאן

מספר שאלה	שאלה	תשובת הרשות
14	האם ניתן להגיש ערבות בנקאית דיגיטלית חתומה ע"י הבנק?	לא. יש להגיש את הערבות כמוגדר בחוברת המכרז
15	אישור חשבון בנק - האם ניתן לצרף אישור ניהול חשבון קיים/תצלום צ'ק?	לא. יש להגיש אישור חשבון בנק כמוגדר בחוברת המכרז
16	האם ניתן להוריד את מסמכי המכרז ולהגישם יחד עם קבלה ?	לא. יש לרכוש את חוברת המכרז במשרדי הרשות הכל כמוגדר בחוברת המכרז